

Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ)

LP	Nazwa asortymentu (zdjęcia i schematy poglądowe)	Opis przedmiotu	Ilość
1.	kompresor do napełniania butli 	1. Jakość sprężonego powietrza zgodnie z normą DIN EN 12021. 2. Sprzęt kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego sprzętem ODO firmy „Dräger”. 3. Wydajność minimum 300l/min. 4. Silnik napędzany elektrycznie 380V. 5. Możliwość napełniania jednocześnie 4 butli o ciśnieniu 300bar wraz z zaworem napełniającym z automatycznym odpowietrzaniem i manometrem. 6. Zbiornik do automatycznego odprowadzania kondensatu. 7. Urządzenie wyposażone w wyłącznik ochronny silnika oraz zawory bezpieczeństwa ciśnienia pośredniego. 8. W ramach dostawy Wykonawca zapewni szkolenie oraz nadanie uprawnień do obsługi urządzenia oraz konserwacji bieżącej dla 12 osób wskazanych przez zamawiającego.	1 szt.
2.	zestaw do suszenia ubrań gazoszczelnych 	1. Zestaw do suszenia dwóch ubrań gazoszczelnych. 2. Kompatybilny z ubraniami gazoszczelnymi posiadanymi przez zamawiającego firmy „Dräger”. 3. Dmuchawa o mocy minimum 1300W, zasilana elektrycznie 230V, z timerem. 4. Temperatura maksymalna na wyjściu z dmuchawy 38 stopni C. 5. Wykonane ze stali nierdzewnej. 6. Mocowanie do ściany.	1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ)

3.	pojemnik na kółkach z zaworem spustowym - wózek moczący 	1. Materiał odporny na uderzenia. 2. Zapewniona mobilność pojemnika. 3. Pojemność minimum 280 dm³. 4. Zintegrowany odpływ.	1 szt.
4.	maszyna do mycia węży 	1. Zasilanie elektryczne 380V. 2. Przyłącze wodne i odpływ. 3. Urządzenie zapewniające możliwość automatycznego mycia węża strażackiego do średnicy W110. 4. Mobilność urządzenia. 5. Urządzenie zamocowane na zintegrowanym wózku z napływem świeżej oraz odpływem zabrudzonej wody. 6. Możliwość wymiany szczotek myjących. 7. W ramach dostawy Wykonawca zapewni szkolenie oraz nadanie uprawnień do obsługi urządzenia oraz konserwacji bieżącej dla min. 12 osób. 8. Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy dodatkowy komplet szczotek myjących.	1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ)

5.	szafa do suszenia węży i ubrań strażackich 	1. Możliwość jednoczesnego suszenia ubrań i węży. 2. Regał do składowania minimum 10 wysuszonych węży. 3. Możliwość suszenia ubrań i węży od wewnętrznej i zewnętrznej ich strony. 4. Zwijadło węzowe oraz składane ramiona służące do zawieszania manekinów suszących zamontowane na ścianie szafy. 5. Zasilanie elektryczne 230 V, temperatura powietrza: 10-60°C. 6. Czas suszenia: odzież do 150 min, węże: 10-25 min. 7. Wyświetlacz pokazujący nastawioną i rzeczywistą temperaturę suszenia i odliczany czas. 8. Po zakończeniu czasu pracy automatyczne wyłączenie urządzenia. 9. Możliwość ustawienia czasu pracy w przedziale od 10 do 150 minut. 10. Możliwość ustawienia temperatury od 10° do 60°C. 11. Wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy minimum trzy manekiny suszące do ubrań.	1 szt.
6.	stół montażowy z szafką na części zamienne oraz imadłem	1. Wysokość stołu 820-850 mm. 2. Wyposażony w szafkę z drzwiczkami na części zamienne. 3. Blat o wymiarach minimum 1800x700 mm pokryty blachą. 4. Wyposażony w imadło ślusarskie o rozpiętości szczęk min.150 mm.	1 szt.
7.	regał na węże 	1. Regał przeznaczony do magazynowania i transportu pożarniczych węży tłocznych. 2. Na każdej z trzech wyprofilowanych półek mieści się minimum 10 węży W-52 lub minimum 7 węży W-75. 3. Regał wyposażony w kółka (w tym dwa skrętne z hamulcem), które umożliwiają transport węży np. z magazynu do samochodu pożarniczego.	1 szt.
8.	wanna do mycia węży	1. Materiał odporny na uderzenia. 2. Pojemność min.1000 dm³. 3. Zintegrowany odpływ.	1 szt.

Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ)

9.	urządzenie do taśmowania węży + drut 20kg 	1. Urządzenie do mocowania i stabilizacji tulei łączników węży oraz urządzenie do owijania naprężonym drutem tulei łącznika z nasuniętą częścią węża. 2. Możliwość taśmowania węży z łącznikami w rozmiarach od Ø 25 do 110. 3. Możliwość blokowania taśmowanych węży. 4. Układ hamulcowy zapobiegający swobodnemu rozwijaniu się drutu ze szpuli. 5. Możliwość zamocowania urządzenia w imadle w pozycji ukośnej. 6. Razem z urządzeniem Wykonawca dostarczy drut do taśmowania ocynkowany o średnicy 1,8 mm - 2 rolki po 10kg jedna.	1 szt.
10.	Znaki ewakuacyjne i bezpieczeństwa:	Wszystkie znaki na płycie foto-luminescencyjnej. Znaki Wykonawca zamontuje na obiekcie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 1. Znak wyjście ewakuacyjne  Rozmiar 40x20 cm 2. Drzwi ewakuacyjne  Rozmiar 20x20 cm	4 szt. 12szt. 5szt.

Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ)

		3. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół (strona lewa/prawa do uzgodnienia z zamawiającym na terenie obiektu)  Rozmiar 30x15 cm 4. Kierunek drogi ewakuacyjnej  Rozmiar 30x15 cm 5. Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę (strona lewa/prawa do uzgodnienia z zamawiającym na terenie obiektu)  Rozmiar 30x15 cm 6. Gaśnica  Rozmiar 30x15 cm	16szt. 1 szt. 14szt.
11.	Gaśnice	Gaśnice muszą posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP lub innej jednostki certyfikującej. Gaśnice, szafki i wieszaki Wykonawca zamontuje na obiekcie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 1. Gaśnica śniegowa GS5x	1 szt

Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ)

			7 szt.
		2. Gaśnica proszkowa GP6X ABC 	4 szt.
		3. Gaśnice proszkowe GP4X ABC 	2 szt.
		4. Urządzenie gaśnicze GSE-2x (serwerownia, MSK) 	7 szt.
		Szafka ochronna na gaśnicę proszkową 4-6kg 	6 szt.

Opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ)

		Wieszak talerzowy z opaską do GP4 oraz GSE 	
12.	Okres gwarancji	Okres gwarancji na wyposażenie oraz jego rozmieszczenie, zainstalowanie i montaż w wyznaczonych miejscach - 36 miesięcy.	